

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i serwis dwóch kurtyn dymowych firmy Mercor znajdujących się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego:

1. kurtyna dymowa MCR PROSMOKE CE1 5,09mx3,45m
2. kurtyna dymowa MCR PROSMOKE CE1 2,15mx3,45m

W ramach Wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. sprawdzenia działania mechanizmu napędowego,
2. sprawdzenia działania wyłącznika krańcowego i urządzeń sterujących,
3. weryfikacji poprawności nawijania kurtyny materiałowej na wał nawojowy,
4. testu mocowania kurtyn do wału nawojowego,
5. sprawdzenia stanu połączeń elektrycznych w centrali,
6. smarowania i regulacji prowadnic.

Przegląd należy wykonywać 1 raz w roku kalendarzowym – przy czym pierwszy do 7.05.2026

Czas trwania umowy od **25.08.2025 do 24.08.2028.**

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, kserokopię uprawnień do wykonywania w/w przeglądów.