

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i serwis drzwi przeciwpożarowych znajdujących się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego:

W ramach Wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

- a. Oględzin zewnętrznej konstrukcji drzwi;
- b. Sprawdzenia stanu powłoki lakierniczej;
- c. Sprawdzenie zawiasów i ich mocowania, ewentualnej regulacji;
- d. Kontroli szczeliny między posadzką a skrzydłem;
- e. Sprawdzenia stanu uszczelki pęczniejącej,
- f. Kontroli osadzenia ościeżnicy;
- g. Konserwacji zawiasów oraz pozostałych elementów ruchomych;
- h. Kontroli mocowania mechanizmu samozamykania drzwi ppoż;
- i. Regulacja siły ciągu w samozamykaczach.

Przegląd należy wykonywać 1 raz w roku kalendarzowym – przy czym pierwszy do **7.05.2026**.

Czas trwania umowy od **10.08.2025 do 09.08.2028r**

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, kserokopię uprawnień do wykonywania w/w przeglądów.